

公開徵求報價—永豐院區博愛大樓老舊電路汰換工程
採購案需求計畫書

- 一、 採購案名：永豐院區博愛大樓老舊電路汰換工程 採購案
二、 採購案號：YF-114-02
三、 採購目的：本院區博愛大樓於該建物完成後，線路未曾更新，再加上近期已裝設多台冷暖氣設備，未免電路無法負荷造成工安事件，擬重新汰換電路並變更供電方式。
四、 預算金額：略。
五、 期程要求：114年5月30日前完成驗收。
六、 廠商投標前建議赴現地履勘。(桃園市八德區永豐路105號)
七、 規格:如規格表

項次	名 稱 規 格	單位	數量	單價	總金額	備註
1	20W*5H 鋁線架材料	式	1			
2	100 平方 600C-XLPE 單芯線	米	143			
3	士林 3P 250A 250CN	只	1			
4	S.T. 開關箱總成(250A)	組	1			
5	S.T. 開關箱總成(125A)	組	1			
6	S.T. 開關箱總成(100A)	組	1			
7	5.5*3C 電纜線	米	233			
8	14*3C 電纜線	米	10			
9	60 平方電線(PVC)	米	30			
10	五金材料等耗品	1	式			
11	工資	1	式			
12	稅利					
13	小計					

八、所報價格含採購標的、運輸費用、施工耗材費用、安裝及測試費用、工資及稅金等。

九、本案自驗收合格之日起，保固1年。

十、得標廠商交貨時應進行各系統測試，(含前、中、後組裝測試過程之照片及提供維修文件目錄)彙集成果報告書，乙式三份。

十一、保固責任：

本履約標的自全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固1年(由機關於採購時載明)。如未符合相關規定，機關得要求廠商於 7 日內(機關未填列者，由主驗人定之)改善、更換可用件、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者依採購契約第14條規定計算逾期違約金。

十二、施工需求：

1．驗收測試由廠商負責。

2．所有器材在合格驗收前，如有損壞、遺失、變質或影響品質壽命等情況，廠商需自行負責。

十三、完工交付文件：含前、中、後組裝過程之照片及文件紙本一式二份。

十四、驗收：依採購規範第12條驗收規定辦理。

裝

訂

線